

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

x

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB Druskininkų vandenys	301500997
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto nr.
Druskininkų	Druskininkai	M. K. Čiurlionio	g.	115		
1.5. ryšio informacija						
telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas				
0 313 52415		info@drusvand.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB Druskininkų vandenys						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Druskininkų	Druskininkai	M. K. Čiurlionio	g.	115		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
0 313 51093		vida.garbuliene@drusvand.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 m. IV ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1150006				3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu											
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.				
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2025-10-22	08:43	Prieš valymą	28	3600	109600	Ne		1001	pH, pH vnt.	7,3	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-100				
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	66	ND-1, 73 psl.							
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	330	LAND 83-2006							
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	170	LAND 47-1:2007							
								1201	Azotas bendras, mgN/l	45	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005							
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	43	LAND 38-2000							
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,021	LAND 39-2000							
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,111	LAND 65-2005							
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,12	LAND 58-2003							
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,95	LAND 58-2003							
2025-10-22	09:00	Po valymo	28	3600	109600	Ne		1001	pH, pH vnt.	7,2	LST ISO 10523:20012			N25-101				
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	6,2	ND-1, 73 psl.							
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	26	LAND 83-2006							
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,6	LAND 47-2:2007							
								1201	Azotas bendras, mgN/l	3,8	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005							
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	2,58	LAND 38-							
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,094	LAND 39-2000							
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,794	LAND 65-2005							
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,404	LAND 58-2003							
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,359	LAND 58-2003							
								1008	Riebalai	3,0	ND-1, 188 psl.							
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,9	LAND 90-2010							

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006			3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-11-18	09:00	Po valymo	27	3800	119800	Ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP),µg/l	0,10	LST EN ISO 1885:2005	LA.176-01	UAB Vandens tyrimai	25118MV469	
2025-11-18	08:20	Prieš valymą	27	3800	119800	Ne		1001	pH, pH vnt.	7,7	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-106	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	73	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	365	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	170	LAND 47-1:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	47	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	46	LAND 38-2000				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,032	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,019	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,03	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,92	LAND 58-2003				
2025-11-18	09:00	Po valymo	27	3800	119800	Ne		1001	pH, pH vnt.	7,8	LST ISO 10523:20012			N25-107	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	7,5	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	32	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,0	LAND 47-2:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	1,9	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0,654	LAND 38-				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,05	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,833	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,242	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,371	LAND 58-2003				

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006			3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-11-20	13:05	Prieš valymą	2	4100	7900	Ne		1001	pH, pH vnt.	8,0	LST ISO 10523:2012	LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	P-106-2025-N-291	
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	350	ISO 15705:2002				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	230	LST EN ISO 5815-1:2019, IŠSKYRUS 9.6.1 P., A				
2025-11-20	13:20	Po valymo	2	4100	7900	Ne		1201	Azotas bendras, mgN/l	10,0	SVP ATD/1-19:2024			P-106-2025-N-293	
								-	Azotas Kjeldalio, mgN/l	9,3	LST EN 25663:2000, IŠSKYRUS 11 P.				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,74	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	LST EN ISO 5815-1:2019, IŠSKYRUS 9.6.1 P., A				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0,41	LST ISO 7150-1:1998				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	34	ISO 15705-2002				
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	9,1	ND-1, 73 psl.				
								1001	pH, pH vnt.	8,0	LST ISO 10523:2012				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,26	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,046	LST EN 26777:1999				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,64	LST ISO 7890-3:1998				

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006				3150001		DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-12-02	11:00	Prieš valymą	12	4200	51700	Ne		1001	pH, pH vnt.	7.6	LST ISO 10523:2012	LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	P-106-2025-N-321	
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	780	ISO 15705:2002				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	340	LST EN ISO 5815-1:2019, IŠSKYRUS 7.2.1 P.				
2025-12-02	11:05	Po valymo	12	4200	51700	Ne			Dibutylftalatas, µg/l	2.4	LST EN ISO 18856:2005			P-001-2025-N-263 P-106-2025-N-323	
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP),µg/l	1.9	LST EN ISO 1885:2005				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	1.23	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5.3	LST EN ISO 5815-1:2019, IŠSKYRUS 7.2.1 P.				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0.23	LST ISO 7150-1:1998				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	10.0	SVP ATD/1-19:2024				
								-	Azotas Kjeldalio, mgN/l	9.0	LST EN 25663:2000, IŠSKYRUS 11 P.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	26.0	ISO 15705:2002, IŠSKYRUS 10.2.2 P.				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10.0	LST EN 872:2005				
								1001	pH, pH vnt.	7.8	LST ISO 10523:2012				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0.92	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0.035	LST EN 26777:1999				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0.94	LST ISO 7890-3:1998				

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1150006			3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu											
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.			
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2025-12-10	08:40	Prieš valymą	8 22	4000	33000 92700	Ne		1001	pH, pH vnt.	7.6	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-112			
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	59	ND-1, 73 psl.						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	295	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	150	LAND 47-1:2007						
								1201	Azotas bendras, mgN/l	53	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005						
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	52	LAND 38-2000						
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0.016	LAND 39-2000						
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0.016	LAND 65-2005						
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4.06	LAND 58-2003						
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6.32	LAND 58-2003						
2025-12-10	08:55	Po valymo	8 22	4000	33000 92700	Ne		1001	pH, pH vnt.	7.7	LST ISO 10523:20012			N25-113			
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	7.9	ND-1, 73 psl.						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	33	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5.6	LAND 47-2:2007						
								1201	Azotas bendras, mgN/l	3.4	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005						
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0.219	LAND 38-2000						
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0.198	LAND 39-2000						
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0.933	LAND 65-2005						
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0.235	LAND 58-2003						
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0.437	LAND 58-2003						

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1150008			3150002			LEIPALINGIO NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-10-22	09:30	Prieš valymą	63 71	118	8205 10801	Ne		1001	pH, pH vnt.	8.2	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-102
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	123	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	615	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	290	LAND 47-1:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	110	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	108	LAND 38-2000			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0.222	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	2.5	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	10	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	13	LAND 58-2003			
2025-10-22	09:43	Po valymo	63 71	118	8205 10801	Ne		1001	pH, pH vnt.	7.2	LST ISO 10523:20012			N25-103
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	18	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	74	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	21	LAND 47-2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	31	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1.08	LAND 38-			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0.759	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	28	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	5.80	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6.35	LAND 58-2003			

ND-1 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija, 1994 m., patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31

Parengė Vida Garbulienė 8 313 51093, 2026-01-15
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Jaskelevičius
(Vardas ir pavardė)

(Data)